



22

24 décembre 2021

## ALERTE distribution d'eau

**Aujourd'hui, une vanne d'arrêt a été posée sur la canalisation qui relie Bréchnignac à Malaguet.**

**Cela permet de diminuer de moitié la zone potentiellement fuyarde.**

**Après observation et auscultation les techniciens ont acquis la conviction que la fuite se trouve entre la vanne de Bréchnignac et la nouvelle vanne.**

**La prochaine étape sera de la trouver, ce qui nécessitera peut-être la pose d'une nouvelle vanne d'arrêt. La circulation entre Bréchnignac et Malaguet est toujours impossible.**

**Nous avons demandé que la distribution soit rétablie quelques heures pour la soirée du réveillon, mais l'état du château d'eau ne le permettra peut-être pas.**



Zone où la fuite se trouve potentiellement



Auscultation de la canalisation par la méthode de Laennec...