

URGENT

Résultats du prélèvement de recontrôle

Expéditeur : TERANA HAUTE-LOIRE
16 rue de Vienne
43000 LE PUY-EN-VELAY

Date et heure d'envoi : 10/1/22 9:08
Référence : 220104001316-01

Destinataire(s) :

ars-dt43-eaux@ars.sante.fr;
mairie.monlet@wanadoo.fr;
accueil@sgev.fr;
frederic.giraud@sgev.fr;
damien.beal@sgev.fr



ARS Auvergne-Rhône Alpes Délégation Départementale Haute-Loire

Adresse mail : ars-dt43-eaux@ars.sante.fr

Téléphone : 04.81.10.64.26

Le service Santé-Environnement vous informe des résultats du
prélèvement de recontrôle réalisé le 05/01/2022

Commune : MONLET

PSV : 3780

POINT MOBILE - VARENNES YVES SOUBEYRE (CUISINE)

Analyses sur site	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Résultats
Aspect	-	-	-	Absence
Odeur sur site	-	-	-	Absence
Saveur sur site	-	-	-	Absence
Température de l'eau	°C	-	25	7.4
Chlore libre	mg/l Cl ₂	-	-	<0.05
Chlore total	mg/l Cl ₂	-	-	<0.05
Analyses microbiologiques	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Résultats
Micro-organismes revivifiables à 22°C	UFC/ml	-	-	40
Micro-organismes revivifiables à 36°C	UFC/ml	-	-	0
Coliformes	UFC/100ml	-	0	0
Escherichia coli	UFC/100ml	0	-	0
Entérocoques intestinaux	UFC/100ml	0	-	0
Analyses physico-chimiques	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Résultats
pH eau	unités pH	-	6.5-9	8.3
Conductivité	µS/cm	-	200-1100	213
Turbidité	FNU	-	2	<0.5
Couleur	mg/l Pt	-	15	<5