



112

Rupture de l'approvisionnement en eau

Possiblement à l'occasion de travaux sur le réseau de Bellevue-la-Montagne, une rupture de canalisation s'est produite (coup de bélier ?) causant une fuite suffisamment importante pour vider totalement le château d'eau de Vazeille.

La pression a donc chuté dans le réseau, privant d'eau en premier les points hauts comme Varennes. L'absence de pression rend très difficile la recherche de la fuite qui est sans doute dans les bois et qui à 21h ce jour était toujours méconnue.

Il faut attendre le remplissage du réservoir, ce qui prendra plusieurs heures.

Les services de la DEA sont mobilisés.

De nouvelles informations seront données demain.



1 juillet 2025

Vous souhaitez être informé sur la vie de la commune ?

Abonnez vous à la e-letter en téléchargeant le formulaire sur le site <https://monlet.fr>

Téléchargez l'application Illiwap sur votre smartphone